

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«15» октября 2024 г., 24240061000215831751

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

край Красноярский, г Красноярск пр. Мира, д. 68, тел. 83912751645, e-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 15 » октября 2024 г. № 2410/237-24/3243/ПНН

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1",
адрес юридического лица: 660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, КРАСНОЯРСК, КАРЛА МАРКСА УЛИЦА, 21 А ИНН
2466054911

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. По результатам рассмотрений, направленного ОНД и ПР по г. Красноярску в прокуратуру Красноярского края, заявлений о согласовании проведения внеплановых инспекционных визитов в отношении здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1» (далее - МБДОУ № 1) (660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21А), по основаниям, предусмотренным абзацем 11 пп. «а» п. 3 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (истечение срока исполнения предписания от 29.05.2023 № 544/2 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения которого на сегодняшний день истек), абзацем 2 пп. «а» п. 3 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (наличие сведений о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан вследствие нарушения требований пожарной безопасности в здании детского сада) органом прокуратуры в согласовании внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий отказано. Предписанием от 19.05.2023 № 544/2 к устранению предложены следующие нарушения требований нормативных правовых актов, нормативных документов в области пожарной безопасности:

допущено перекрытие проезда для пожарной техники, а именно: на огражденной территории МБДОУ № 1, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21а, установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, отсутствие ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

2. В помещениях МБДОУ № 1 по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21А не выполнены требования СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 5.1.3) (что в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования») в части не соблюдения требований пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а именно: из групповой ячейки на втором этаже здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21а (из группы комнат № 2, № 3, № 4 помещения 3, согласно технического паспорта здания № 4-8365-108) отсутствует второй эвакуационный выход, в связи с чем, на объекте защиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. В помещениях МБДОУ № 1 по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21А не выполнены требования СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 5.1.3) (что в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования») в части не соблюдения требований пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а именно: из групповой ячейки на втором этаже здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21а (из группы комнат № 5, № 6, № 7, № 19 помещения 3, согласно технического паспорта здания № 4-8365-108) отсутствует второй эвакуационный выход, в связи с чем, на объекте защиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»;

4. В помещениях МБДОУ № 1 по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21А не выполнены требования СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 5.1.3) (что в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования») в части не соблюдения требований пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а именно: из групповой ячейки на втором этаже здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21а (из группы комнат № 8, № 9, № 10, № 17 помещения 3, согласно технического паспорта здания № 4-8365-108) отсутствует второй эвакуационный выход, в связи с чем, на объекте защиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. В помещениях МБДОУ № 1 по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21А не выполнены требования СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 5.1.3) (что в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, не устанавливает более высокие требования, чем требования п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования») в части не соблюдения требований пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а именно: из групповой ячейки на втором этаже здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21а (из группы комнат № 13, № 14, № 15 помещения 3, согласно технического паспорта здания № 4-8365-108) отсутствует второй эвакуационный выход, в связи с чем, на объекте защиты нарушены требования ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- 1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 71 Правил, абзац 1
Обязательное требование
Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.
- 2. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- 3. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- 4. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- 5. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 89
Обязательное требование
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:


обеспечить выполнение Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

(указываются меры, которые необходимо принять контролирующему лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))
Мозолина Виктория Сергеевна



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Мозолина Виктория Сергеевна - Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району г. Красноярска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) телефон: +73912751632, E-mail: ondkrsk@24.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале