

Ворота 6029/1

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
(наименование органа государственного пожарного надзора)
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

пр. Мира, 68, г. Красноярск, 660049
Телефон/факс: 8(391)275-16-45
E-mail: ais@mchskrsk.ru

Временно исполняющему обязанности заве-
дующего МБДОУ № 1

Горченко М.М.

ул. Карла Маркса, 21-18,
г. Красноярск, 660049

08.06.2023 № 401-237-29-3515

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 401

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Кузьмин Ни-
колай Андреевич

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 401 от «08»
июня 2023 г., возбужденного государственным инспектором г. Красноярска по пожарному
надзору Шехмирзовой А.О.

(должность (по ГПН), фамилия, имя, отчество)

по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении временно исполняющего обязанности заведую-
щего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 1» (далее – МБДОУ № 1) Горченко Марии Михайловны

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

установил причины административного правонарушения и условия, способствовав-
шие его совершению, а именно:

В соответствии с протоколом от 08.06.2023 г. № 401, на основании ст. 6 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с решени-
ем о проведении внепланового инспекционного визита от 19.05.2023 № 544, подписанным
заместителем главного государственного инспектора Красноярского края по пожарному
надзору Иващук А.В., в период с 11:00 часов 29 мая 2023 года до 17:00 часов 29 мая
2023 года проведен внеплановый инспекционный визит в отношении МБДОУ № 1 по ад-

ресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21а, в связи с истечением срока исполнения предписания от 27.07.2021 № 954 о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, срок исполнения которого истек 30.10.2022 (шестой абзац пп. «а» п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»).

В ходе внепланового инспекционного визита 29 мая 2023 в 17 часов 00 минут непосредственно выявил нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»; Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования», в помещениях здания МБДОУ № 1 по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21а, допущенные временно исполняющим обязанности заведующего МБДОУ № 1 Горченко М.М., а именно:

- допущено перекрытие проезда для пожарной техники, а именно: на огражденной территории МБДОУ № 1, расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 21а, установлены ворота, закрытые на замок и не обеспечивающие автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, отсутствие ручного открывания при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки., п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»;
- не соблюдаются требования пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а именно: из групповой ячейки на втором этаже здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21а (из группы комнат № 2, № 3, № 4 помещения 3, согласно технического паспорта здания №4-8365-108) отсутствует второй эвакуационный выход, п. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.12 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»;
- не соблюдаются требования пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а именно: из групповой ячейки на втором этаже здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21а (из группы комнат № 5, № 6, № 7, № 19 помещения 3, согласно технического паспорта здания №4-8365-108) отсутствует второй эвакуационный выход, п. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.12 СНИП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»;
- не соблюдаются требования пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а именно: из групповой ячейки на втором этаже здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21а (из группы комнат № 8 № 9, № 10, № 17 помещения 3, согласно технического паспорта здания №4-8365-108) отсутствует второй эвакуационный выход, п. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ,

утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования»;

- не соблюдаются требования пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, а именно: из групповой ячейки на втором этаже здания детского сада по ул. Карла Маркса, 21а (из группы комнат № 13, № 14, № 15 помещения 3, согласно технического паспорта здания №4-8365-108) отсутствует второй эвакуационный выход, п. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме», п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.12 СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования».

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; существо нарушения или невыполнения)

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и **в течение 1 месяца** со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со ст. 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внес:

Государственный инспектор
г. Красноярска по пожарному надзору
Кузьмин Н.А.



подпись

Настоящее представление получил

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено

дата, исходящий №

Номера «телефонов доверия»:

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(391)-2270919 (круглосуточно).